
REV	DESCRIPTION	DATE
A	QUOTE	09/23/2025

MPD-CW15-CLP7.600AB-DE400YT.J-XZ-10.V05-10.N10-M2


LARSON ELECTRONICS®




LARSON ELECTRONICS

9419 E US HWY 175,
KEMP, TX 75143

TITLE		
MPD-CW15-CLP7.600AB-DE400YT.J-XZ-10.V05-10.N10-M2		
DRAWN BY: L.Calib	DATE: 12-02-2025	REV: A
CHECKED BY:	SHEET #: 1 OF 4	DRAWING #: 101


208V N
101.23
from 101.53
208V L1
101.23A
from 101.53
208V L2
101.23B
from 101.53
208V L3
101.23C
from 101.53
CB2-102.09
3P 208V 100A 50KAIC
UL489 MCCB (3)
BLK 2AWG
RED 2AWG
BLU 2AWG
WHT 2AWG
GRN 8AWG
102.09
102.11
102.13
J2-102.09
4P 208V 100A
ADR1044 PWR-TITE
RECEPTACLE (3)
CB2-102.20
3P 208V 100A 50KAIC
UL489 MCCB (4)
102.20
102.22
102.24
J2-102.20
4P 208V 100A
ADR1044 PWR-TITE
RECEPTACLE (4)
CB2-102.31
3P 208V 100A 50KAIC
UL489 MCCB (5)
102.31
102.33
102.35
J2-102.31
4P 208V 100A
ADR1044 PWR-TITE
RECEPTACLE (5)
CB2-102.42
3P 208V 100A 50KAIC
UL489 MCCB (6)
102.42
102.44
102.46
J2-102.42
4P 208V 100A
ADR1044 PWR-TITE
RECEPTACLE (6)
208V N
101.23
to 102.64
208V L1
101.23A
to 102.64
208V L2
101.23B
to 102.64
208V L3
101.23C
to 102.64
208V N
101.23
from 102.54
208V L1
101.23A
from 102.54
208V L2
101.23B
from 102.54
208V L3
101.23C
from 102.54
CB2-102.65
3P 208V 100A 50KAIC
UL489 MCCB (7)
102.65
102.67
102.69
J2-102.65
4P 208V 100A
ADR1044 PWR-TITE
RECEPTACLE (7)
CB2-102.76
3P 208V 100A 50KAIC
UL489 MCCB (8)
102.76
102.78
102.80
J2-102.76
4P 208V 100A
ADR1044 PWR-TITE
RECEPTACLE (8)
CB2-102.87
3P 208V 100A 50KAIC
UL489 MCCB (9)
102.87
102.89
102.91
J2-102.87
4P 208V 100A
ADR1044 PWR-TITE
RECEPTACLE (9)
CB2-102.98
3P 208V 100A 50KAIC
UL489 MCCB (10)
102.98
102.100
102.102
J2-102.98
4P 208V 100A
ADR1044 PWR-TITE
RECEPTACLE (10)
208V N
101.23
to 103.04
208V L1
101.23A
to 103.04
208V L2
101.23B
to 103.04
208V L3
101.23C
to 103.04
LARSON ELECTRONICS
9419 E US HWY 175,
KEMP, TX 75143
TITLE
MPD-CW15-CLP7.600AB-DE400YT.J-XZ-10.V05-10.N10-M2
DRAWN BY
L.Calib
DATE
12-02-2025
REV
A
CHECKED BY
SHEET #
2 OF 4
DRAWING #
102



LARSON ELECTRONICS

9419 E US HWY 175,
KEMP, TX 75143

TITLE: MPD-CW15-CLP7.600AB-DE400YT.J-XZ-10.V05-10.N10-M2			
DRAWN BY: L.Calib	DATE: 12-02-2025	REV: A	
CHECKED BY:	SHEET #: 3 OF 4	DRAWING #: 103	

TAGS	QTY	CATALOG	DESCRIPTION
J1-101.30 J1-101.43 J2-102.09 J2-102.20 J2-102.31 J2-102.42 J2-102.65 J2-102.76 J2-102.87 J2-102.98	10	UNV00002362	3P4W 480V 100A PIN AND SLEEVE RECEPTACLE
2 HOLE GRND LUG	1	UNV00007136	2 HOLE GROUND LUG
PL1-101.17	1	UNV00008719	Lev 17R21-G Male 90° Cam Lock Panel Receptacle 600V 690A Green
PL1-101.08	1	UNV00008720	Lev 17R21-H Male 90° Cam Lock Panel Receptacle 600V 690A Brown
PL1-101.11	1	UNV00008721	Lev 17R21-O Male 90° Cam Lock Panel Receptacle 600V 690A Orange
PL1-101.14	1	UNV00008724	Lev 17R21-Y Male 90° Cam Lock Panel Receptacle 600V 690A Yellow
J3-103.05 J3-103.12 J3-103.19 J3-103.26 J3-103.33 J3-103.40 J3-103.47 J3-103.54 J3-103.65 J3-103.73	10	UNV00014533	5-20R 1P 20A 125V GFCI RECEPTACLE
CB1-101.08	1	UNV00016825	3P 480V 600A UL489 MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600AF
CB3-103.05 CB3-103.12 CB3-103.19 CB3-103.26 CB3-103.33 CB3-103.40 CB3-103.47 CB3-103.54 CB3-103.65 CB3-103.73	10	UNV00017491	1P 125V 20A 10KA UL489 DIN RAIL MOUNT BREAKER
CB1-101.30 CB1-101.43 CB2-102.09 CB2-102.20 CB2-102.31 CB2-102.42 CB2-102.65 CB2-102.76 CB2-102.87 CB2-102.98	10	UNV00014727	3P 100A 240/480VAC MCCB
PD 1 PD 2 PD 3 PD 4	4	UNV00014768	22 HOLE 10IN BUS BAR
GRND BAR KIT	1	UNV00013942C	GROUND BAR KIT
CBL1-101.08 CBL1-101.08A CBL1-101.11 CBL1-101.11A CBL1-101.14 CBL1-101.14A	6	UNV00014204	500 KCMIL - 1C TYPE W CABLE
PWR3-103.82	1	UNV00016483	POWER METER, 1&3-PH, POSITIVE LCD, 100-240V
XF1-101.11	1		400 KVA 480V - 208Y/120V & 415Y/240V 3PH DUAL RATED K-13 ESHIELD TRANSFORMER

LARSON ELECTRONICS
9419 E US HWY 175,
KEMP, TX 75143

TITLE
MPD-CW15-CLP7.600AB-DE400YT.J-XZ-10.V05-10.N10-M2

DRAWN BY	DATE	REV
L.Calib	12-02-2025	A
CHECKED BY	SHEET #	DRAWING #
	4 OF 4	104